



Informação 055/2017

Porto Alegre, 18 de julho de 2017.

Ref.: Cotação Eletrônica n.º 43/2017 –
Esclarecimento 03.

Prezados (as) Senhores (as):

Com relação ao certame em destaque, informo:

(1) VRLA

As baterias não são VRLA, as especificações técnicas são as constantes no termo de referência.

(2) Necessidade de instalação

Não há necessidade de instalação, somente entrega.

(3) Entrega

As baterias devem ser entregues em lote único de 23 unidades, no prazo de até 30 dias, a contar da data de recebimento da Ordem de Fornecimento, emitida pela Divisão de Tecnologia da Informação e Comunicação. Já a devolução, ocorrerá em duas etapas, conforme condições estabelecidas no esclarecimento anterior (Esclarecimento 02 – 17 de julho de 2017).

Era o que havia a esclarecer.

Atenciosamente,

Fabíola Lemos Bonfadini,
Administradora da Cotação Eletrônica.