





Fike
Latina

Atenção

Este cilindro foi rigorosamente testado contra qualquer vazamento, possui lacre nas peças de conexão com seu interior e a violação dos mesmos acarretará perda total de sua garantia

Sob o registro de
várias patentes e
pendências de patentes
Feito nos E.U.A.

Fike
CORPORATION
WWW.FIKE.COM

Idade de Sistema Extintor r Agente Limpo

Modelo S70-184
Série N° 000018
Peso Bruto 176.6 KG
Peso Líquido 115 KG
Peso HFC-125 59.6 KG
Data De Manufatura 06/02/06

Necessita ser inspecionado e mantido em acordo com
National Fire Protection Standard para Sistemas
de Agente Limpo Extintor (NFPA 2001) e manuais
de instalação. Elaborado para uso entre temperaturas
de 4°C (40°F) até 49°C (120°F).

Para fogo classes **A B C** ou
Conteúdo pressurizado com Nitrogênio seco sob pressão de
24.82 bar (360 PSIG) @ 21°C (70°F). Recarregue somente
com HFC-125.

ATENÇÃO: A descarga de agente limpo para extinção de fogo pode
resultar em danos potenciais a pessoas, provenientes do agente em si
ou dos produtos resultantes da exposição do agente ao fogo ou
superfícies quentes. A exposição desnecessária de pessoas, seja ao
agente limpo ou aos produtos da decomposição, deve ser evitada.

INSTRUÇÕES

INSTALAÇÃO: Veja manual de instalação, operação
e manutenção para detalhes completos.

OPERAÇÃO: No caso de fogo puxe manualmente o
disparador e entre em contato com seu departamento
de combate a incêndio.

MANUTENÇÃO: Siga manual NFPA para detalhes completos
referentes à regulagem, instalação do sistema, operação
e manutenção.

A CADA 6 MESES: Procure por corrosões em todas as
conexões elétricas e verifique os bocais e tubulação
contra obstrução. Remova e pese cada conexão.
(Vazamento Máximo Permissível = 5% de HFC-125 para teste
no peso estampado nesta etiqueta).

TODO MÊS: Ou em intervalos de maior frequência
(quando necessário), verifique os bocais quanto a
obstruções. Cheque o manômetro e verifique a pressão
24.82 bar (360 PSIG) @ 21°C (70°F). Esta unidade deve
ser recarregada se a perda de pressão, ajustada para
a temperatura, exceder 10%.

FE-25™ Sistema Extintor por Agente Limpo
FE-25™ é produzido pela DUPONT FLUOROPRODUCTS
1007 Market Street • Wilmington, DE • 19898
1-(800)-441-7515

02-11329 REV.A

1	Saúde
2	Flamabilidade
3	Reatividade
4	Equipamento Protetivo

RECICLAGEM PROTEGE O AMBIENTE. NÃO
DESCARTE. DESCARREGUE APENAS EM
CASO DE FOGO.

SE O CONTEÚDO DESTA CONTEINER PRECISAR SER REMOVIDO PARA SERVIÇOS, MANUTENÇÃO OU
DESMONTAGEM DO SISTEMA DE AGENTE LIMPO, ANTES DA REMOÇÃO ENTRE EM CONTATO COM
SEU INSTALADOR OU COM O FABRICANTE, A FIM DE OBTER INSTRUÇÕES SOBRE MANUSEIO DO
EQUIPAMENTO E RECUPERAÇÃO OU RECICLAGEM DO AGENTE LIMPO.

ESTE SISTEMA É CONSTITUÍDO DE UNIDADES TESTADAS DENTRO DAS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO
MANUAL DETALHADO DE INSTALAÇÃO. O PROJETISTA DO SISTEMA DEVERÁ SER CONSULTADO
SEMPRE QUE FOREM PREVISTAS MUDANÇAS PARA O SISTEMA OU ÁREA DE PROTEÇÃO. ENTRE
EM CONTATO COM UM INSTALADOR AUTORIZADO OU O PROJETISTA DO SISTEMA APÓS O MESMO
TER SIDO DESCARREGADO.

NÃO TAMPE, REMOVA OU DANIFIQUE ESTA ETIQUETA.

