

	PLAFON COM GLOBO DE VIDRO LEITOSO, TIPO DROPS, NO TETO, INSTALADA EM CAIXA DE FUNDO MÓVEL 100x100mm.
	LUMINÁRIA MR 710 DA RESMINI, OU SIMILAR, DE SOBREPOR, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2x32W, COM REFLETOR E ALETAS PARABÓLICOS EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA.
	LUMINÁRIA MR 500 DA RESMINI, OU SIMILAR, DE SOBREPOR, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2x32W, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA.
	LUMINÁRIA MR 500 DA RESMINI, OU SIMILAR, DE EMBUTIR, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2x32W, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA.
	ARANDELA TIPO DROPS NA PAREDE, PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W, INSTALADO A UMA ALTURA h=1,90m DO PISO EM CAIXA 75x75mm, OU QUANDO INDICADO EM PLANTA.
	APLIQUE EM ALUMÍNIO, VEDADO, COM GLOBO DE VIDRO E GRADE, PARA LÂMPADA INCANDESCENTE INSTALADO NA PAREDE A UMA ALTURA h=2,30m DO PISO, EM CAIXA 75x75mm, OU QUANDO INDICADO EM PLANTA.
	INTERRUPTOR SIMPLES 10A – 250V, PIAL LEGRAND, OU SIMILAR, INSTALADO A UMA ALTURA h= 1,10m DO PISO EM CAIXA 50x100mm COM ESPELHO.
	INTERRUPTOR DUPLO 10A – 250V, PIAL LEGRAND, OU SIMILAR, INSTALADO A UMA ALTURA h= 1,10m DO PISO EM CAIXA 50x100mm COM ESPELHO.
	INTERRUPTOR PARALELO 10A – 250V, PIAL LEGRAND, OU SIMILAR, INSTALADO A UMA ALTURA h= 1,10m DO PISO EM CAIXA 50x100mm COM ESPELHO.
	TOMADA 2P + T 15A – 250V UNIVERSAL, PIAL LEGRAND, OU SIMILAR, INSTALADA A UMA ALTURA h=0,15m DO PISO EM CAIXA 50x100mm COM ESPELHO.
	2 TOMADAS 2P + T 15A – 250V UNIVERSAIS, PIAL LEGRAND, OU SIMILAR, INSTALADA A UMA ALTURA h=0,15m DO PISO EM CAIXA 100x100mm COM ESPELHO.
	TOMADA 2P + T 15A – 250V UNIVERSAL, PIAL LEGRAND, OU SIMILAR, INSTALADA A UMA ALTURA h=1,30m DO PISO EM CAIXA 50x100mm COM ESPELHO.
	DOIS CONECTORES RJ 45, CATEGORIA 5E, INSTALADA A UMA ALTURA h=0,15m DO PISO EM CAIXA DE FERRO ESMALTADO 100x100mm, COM FUNDO FIXO, COM PROFUNDIDADE E FURAÇÃO PRÓPRIA PARA DOIS ELETRODUTOS DE Ø25mm.
	TOMADA PARA ENERGIA 3P 20A – 250V, PIAL LEGRAND, OU SIMILAR, EM CAIXA 50x100mm, INSTALADA A UMA ALTURA h=1,40m DO PISO, OU QUANDO INDICADO EM PLANTA.
	PONTO PARA INSTALAÇÃO DE SENSOR INFRAVERMELHO INSTALADO A UMA ALTURA h=2,20m DO PISO EM CAIXA 50x100mm.
	PONTO PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA INSTALADO A UMA ALTURA h=2,20m DO PISO EM CAIXA 50x100mm, COM TOMADA UNIVERSAL.
	CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESMALTADO EMBUTIDA NA PAREDE OU TETO, 100x100mm OU QUANDO INDICADO EM PLANTA.
	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, EMBUTIDO NA LAJE, DE DIÂMETRO Ø20mm, OU QUANDO INDICADO EM PLANTA.
	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, EMBUTIDO NA PAREDE, DE DIÂMETRO Ø20mm, OU QUANDO INDICADO EM PLANTA.
	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, PARA ALARME, EMBUTIDO NA LAJE, DE DIÂMETRO Ø20mm OU QUANDO INDICADO EM PLANTA.
	CONDUTORES TERRA, RETORNO, FASE E NEUTRO, RESPECTIVAMENTE.
	CAIXA METÁLICA PARA CD GERAL DE EMBUTIR, COM TAMPA E CONTRA ESPELHO, COM BARRAMENTO FFNTY E ESPAÇO PARA DISJUNTOR GERAL E DISJUNTORES MONOFÁSICOS.
	SUBIDA OU DESCIDA DE ELETRODUTOS.

- 1 - O presente projeto de adequação elétrica prevê a instalação de novas tomadas elétricas na recepção/espera para o split e para o purificador de água, assim como a extensão do circuito "17";
- 2 - Os itens a serem instalados/estendidos se encontram representados em laranja;
- 3 - Instalar tomada para novo split na recepção/espera, a uma altura ao lado do split;
- 4 - Instalar nova tomada para o purificador de água na recepção/espera a uma altura de 1,3 m;
- 5 - Estender o novo circuito "17" do centro de distribuição geral até as novas tomadas para o split e para o purificador de água, conforme indicado em planta;
- 6 - As demais especificações técnicas se encontram descritas no memorial descritivo.



MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
DIVISÃO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

OBRA	PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE TAPERA
DETALHE	LAYOUT DE ADEQUAÇÃO ELÉTRICA
LOCAL	RUA GETÚLIO VARGAS, Nº 600
OBS.:	ANTES DA EXECUÇÃO. CONFERIR DIMENSÕES NA OBRA

ESCALA	DESENHO
S/ ESCALA	ENG. ARIEL S. WALDEMAR
DATA	RESP. TÉCNICO
MAIO/2026	ENG. RUBENS A. GIRARDI

PRANCHA

E1